



- Megjegyzés:**
 A RÉSZMÉRIKÉSI csatlakozás legkisebb hajlítási sugara 50.
 Az álmennyelést IGÉZELT, és a földelés helyiségben szerelt vezetékkel 13mm vagy Tubulit DO szigeteléssel kell elválni.
 A radlótörök kötési magassága: 150mm.
 Kapcsolási tervek: Q102.
 Az előírt lejtési értékek és irányok betartandók.
 A radlótörök kör vezetékkel teljes hosszban (padlóban) gégecsőben kell vezetni.
 A radlótörök kör hálókábelcsatlakozás: 75/55°C.
- Jelmagyarázat:**
- Fűtési előremenő vezeték
 - Fűtési visszatérő vezeték
 - Hőszigetelés AC/Amflex
 - Hőszigetelés Tubulit DO-13mm-es
 - Előremenő radlótörőszelvény
 - Visszatérő radlótörőszelvény
 - Rugóterhelésű biztonsági szelep
 - Radlótörő Hertz tip. sarok előremenő szeleppel, termosztátfejjel
 - Radlótörő Hertz tip. sarok visszatérő szeleppel
 - Radlótörő Hertz tip. egyenes előremenő szeleppel, termosztátfejjel
 - Radlótörő Hertz tip. egyenes visszatérő szeleppel
 - Visszacsúszó szelep
 - Motoros szelep+3 járati szelep

bővítés - I. ütem - tornaszoba

bővítés - I. ütem - bölcsőde