

Óvoda és bölcsőde épület építése				
Pétevársára, Kossuth Lajos u. 1 szám hrsz: 1106/2				
Villámvédelmi karbantartás ellenőrző lista				
A villámvédelem szemrevételezését és karbantartását végezte: _____				
Felfogó rendszer vizsgálata korrodációs szempontból:				
	Korrodáci mentes	Felületi korrodáció	Korrodált	Veszélyesen át korrodált
Hibás későbbiekben javítandó részek megnevezése:				
Felfogó rendszer rögzítése				
	Megfelelő	Nem megfelelő, de kijavítva	Nem megfelelő, cserére szorul	
Hibás későbbiekben javítandó részek megnevezése:				
Tetőn található villámvédelmi bekötések ellenőrzése:				
	Bekötések megfelelőek	Bekötések nem megfelelőek, de kijavítva	Bekötések javításra szorulnak	
Hibás későbbiekben javítandó részek megnevezése:				
Levezető rendszer vizsgálata korrodációs szempontból:				
	Korrodáció mentes	Felületi korrodáció	Korrodált	Veszélyesen át korrodált
Hibás későbbiekben javítandó részek megnevezése:				
Levezető rendszer rögzítése:				
	Megfelelő	Nem megfelelő, de kijavítva	Nem megfelelő, cserére szorul	
Hibás későbbiekben javítandó részek megnevezése:				
Vizsgáló összekötők:				
	Megfelelő	Nem megfelelő, de kijavítva	Nem megfelelő, cserére szorul	
Hibás későbbiekben javítandó részek megnevezése:				
Földelő összekötő vezetők állapota				
	Korrodáci mentes	Felületi korrodáció	Korrodált	Veszélyesen át korrodált
Hibás későbbiekben javítandó részek megnevezése:				
EPH sín szemrevételezése				
	Kötések megfelelőek	Kötések meglazulva, de kijavítva	Nem javítható, csere szükséges	
Hibás későbbiekben javítandó részek megnevezése:				
Belső potenciál kiegyenlítő vezetők szemrevételezése				
	Kötések megfelelőek	Kötések meglazulva, de kijavítva	Vezető(k) hiányoznak	
Hibás későbbiekben javítandó részek megnevezése:				
Tűlfeszültségvédelmi eszközök szemrevételezése				
	Működőképes(ek)	Cserére szorulnak		
Hibás későbbiekben javítandó részek megnevezése:				
A hibák kijavításáért felelős személy:				
A hibák kijavításának végső határideje:				

Kelt: _____

Karbantartó aláírása

A hibák kijavításáért felelős aláírása

A fent megnevezett hibák a mai napon kijavításra kerültek:

Kelt: _____

A hibák kijavításáért felelős aláírása